

Referenz Trinkwasser Rohre / Armaturen

Kundenangaben

Objekt	Pumpwerk Ober Milchbrunnen, Stans
Ausführung	2020
Bauherr	Wasserversorgung Stans
Ingenieur	K. Lienhard AG, Buchs

Betriebsdaten

Medium Trinkwasser, max. Bezugsmenge 15'000 (l/min.)

Armaturen:

Absperrklappen Rocco Wave PN 16, DN 250-400

Düsenrückschlagventile PN 16, DN 300

Ein- und Ausbaustücke PN 16, DN 300-400

Leitung:

Gussrohr Duktus BLS/FZM DN 400

Projektfotos

